

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01936

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». № 0015442  
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.  
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».  
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.  
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Изделия теплоизоляционные (плиты) из расплава минерального сырья торговой марки ISOTEC, марок: см. Приложение, выпускаемые по ТУ 23.99.19-102-56846022-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6300

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 4960/РС, № 4961/РС от 22.12.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ФК58.К00008 от 19.04.2016 г. выдан ОС СМК ЗАО "Бюро Веритас Сертификейшн Рус" рег. № RA.RU.13ФК58. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2016 по 27.12.2021



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the certifier and expert.

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01936

(обязательная сертификация)

№ 0013821

Изделия теплоизоляционные (плиты) из расплава минерального сырья торговой марки ISOTEC, марок: Плита для резервуаров ГВ40, Плита для промышленности Г40, Плита для резервуаров ГР70, Вент плита (без покрытия, плотность  $33 \div 90$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 8,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Изделия теплоизоляционные (плиты) из расплава минерального сырья торговой марки ISOTEC, марок: Плита для резервуаров ГВ40-Т, Плита для промышленности Г40-Т, Плита для резервуаров ГР70-Т, Вент плита-Т (покрытие - стеклохолст, плотность  $33 \div 90$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 8,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. ШИТИКОВ  
инициалы, фамилияВ.А. ЛИТВИНОВ  
инициалы, фамилия