

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01946

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

№ 0015449

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "ИЗОРОК".
Адрес: 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н., п. Строитель, ул. Промышленная, стр.2.
ОГРН: 1026800885913. Телефон 8 (4752) 77-86-66, факс 8 (4752) 77-54-01.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные (цилиндры) из минеральной ваты торговой марки ISOTEC, марок: Цилиндр, Шелл (без покрытия, плотность $(90 \div 160) \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0 % по массе), Цилиндр-АЛ, Шелл-АЛ (покрытие – фольга алюминиевая, армированная стеклотеткой, с толщиной алюминия до 20 мкм, плотность $(90 \div 160) \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0 % по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-104-56846022-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6200

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4969/РС, № 4970/РС от 26.12.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2583-АОП от 20.04.2016 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.12.2016

по 29.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01946

(обязательная сертификация)

№ 0013825

Изделия теплоизоляционные (цилиндры) из минеральной ваты торговой марки ISOTEC, марок: Цилиндр, Шелл (без покрытия, плотность $(90 \div 160) \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Изделия теплоизоляционные (цилиндры) из минеральной ваты торговой марки ISOTEC, марок: Цилиндр-АЛ, Шелл-АЛ (покрытие – фольга алюминиевая, армированная стеклотекстурой, с толщиной алюминия до 20 мкм, плотность $(90 \div 160) \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия